

# 浙江省肿瘤医院

## 招标文件

招标项目：UPS 电池

招 标 人：浙 江 省 肿 瘤 医 院

2024 年 9 月

# 第一章 招标公告

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2409-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	UPS 电池
2	采购内容	UPS 电池
3	实施地点	杭州市拱墅区半山东路 1 号
4	招标单位联系人及电话	联系人：朱老师 电话：0571-88122290
5	踏勘现场	自行踏勘
6	投标文件份数	<u>1</u> 份正本， <u>4</u> 份副本
7	评标标准及方法	院内公开招标
8	预算	2.3 万元

## 1.3、标书发售时间及地点：

1. 报名截止日期：2024 年 9 月 13 日 17: 00 之前必须通过邮件报名登记。
2. 获取标书时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）招标文件报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。也可将上述报名材料扫描发送至 [zhumt@zjcc.org.cn](mailto:zhumt@zjcc.org.cn) 进行网上报名。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。
2. 开标时间：2024 年 9 月 18 日 10: 00
3. 开标地点：浙江省肿瘤医院 5 号楼 2 楼会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路 1 号

2.联系方式：

联系人：朱老师      联系电话：88122290

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523

# 第二章 商务技术要求

## 1. 项目概况

医院一号楼三楼汇聚机房 UPS 电池达到电池安全使用年限，电池性能下降，安全风险增加，需进行更换。要求为 32 节 100Ah 电池，包运送、安装、旧电池拆除等，提供三年质保。

## 2. 技术参数

序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	电池	100Ah	节	16
2	电池连接线	16 方	根	16

## 3. 付款方式

合同签订后，项目交付验收后，甲方内部审核完成后 15 个工作日内向乙方支付合同金额的 100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付。

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：
  - （1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；
  - （2）供应商需要说明的其他报价说明。
3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：
  - （1）法人授权委托书；
  - （2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；
  - （3）企业法人营业执照；
  - （4）所有资质及认证文件；
  - （5）主要业绩证明；
  - （6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。
4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章），偏离表：
  - （1）项目负责人简历表；
  - （2）拟派本项目人员技术力量配备情况；
  - （3）供应商应提供的技术资料；
  - （4）供应商需要说明的其他文件和说明。